

Wójt Gminy Wręczyca Wielka
Nr GK.272.15.2013.B
42-130 Wręczyca Wielka
tel. 034 - 3170-034, fax 034-3170-215

Do wykonawców biorących
udział w przetargu

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy: ogłoszonego w dniu 09 lipca 2013 roku pod numerem 266428-2013
przez Gminę Wręczyca Wielka postępowania przetargowego na
„Budowę wylotu kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez
ul. 3-go Maja w miejscowości Wręczyca Wielka”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 - 4a pkt. 1 pzp zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W związku z zapisami SIWZ skierowano do Zamawiającego zapytania:

1. Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie rury dwuściennej PPSn8 lub PVC sn8.

Odpowiedź 1: Zamawiający zezwala na zastosowanie rury dwuściennej PP SN8.

2. W związku z tym, że Zamawiający dysponuje ograniczonymi środkami na realizację ww. zadania oraz koniecznością wprowadzenia nowych pozycji dotyczących odwodnienia wykopów z zastosowaniem igłofiltrów prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązania równoważnego dopuszczonego zapisami SWIZ pkt. IV – opis przedmiotu zamówienia ppkt. 1.2 – zabudowania na przedmiotowym zadaniu rur PP SN8 o parametrach technicznych nie gorszych niż rury WEHOLITE PE przewidziane dokumentacją projektową.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązania równoważnego dopuszczonego zapisami SWIZ pkt. IV – opis przedmiotu zamówienia ppkt. 1.2 – zabudowania na przedmiotowym zadaniu rur PP SN8 o parametrach technicznych nie gorszych niż rury WEHOLITE PE.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


mgr Henryk Krawczyk