

Wręczyca Wielka, dnia 26.03.2014 r.

Nr GK.271.04.2014.B

**ZAWIADOMIENIE**  
**o dokonaniu zmian w siwz**

**Dotyczy: ogłoszonego w dniu 17 marca 2014 roku pod numerem 88468 - 2014 przez Gminę Wręczyca Wielka postępowania przetargowego na:  
„Budowa wodociągu w miejscowości Kalej, ul. Brzozowa”.**

**Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

W związku z zapisami SIWZ skierowano do Zamawiającego zapytania:

**Pytanie 1.**

Ponieważ w dokumentacji i obmiarze robót budowy wodociągu przyjęta jest technologia wykopu otwartego z podsypką i obsypką płaskową prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania rur PE RC stosowanych w technologiach bezwykopowych.

**Odpowiedź 1.**

Zgodnie z projektem należy zastosować rury PR RC.

**Pytanie 2.**

Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowanie do zabudowy przy budowie wodociągu armatury z żeliwa sferoidalnego.

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania do zabudowy przy budowie wodociągu armatury z żeliwa sferoidalnego.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian



Wójt Gminy Wręczyca Wielka  
mgr Henryk Krawczyk