

TB 1/1

| Aparatura                         | Przewody                | Odb.        | kW<br>Moc | Nr. pomiesz                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|
| PE N                              |                         |             |           |                                              |
| 22<br>P302 25-30-A<br>Δ J= 0,03 A |                         |             |           |                                              |
| 23<br>S 311 B-6                   | YDY 2x 1,5 <sup>2</sup> | F&F AWZ-16A | 0,01      | OŚW. ZEW. TERENU<br>AUTOMAT ZMIERZCHOWY      |
| 24<br>S 311 B-20                  | YKY 3x 6 <sup>2</sup>   |             | 1,4       | OŚW. ZEW. TERENU I                           |
| 25<br>S 311 B-20                  | YKY 3x 6 <sup>2</sup>   | SM425 25A   | 1,4       | OŚW. ZEW. TERENU II                          |
| 26<br>S 311 B-10                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> |             | 0,03      | OŚW. EWAKUACYJNE                             |
| 27<br>P302 25-30-A<br>Δ J= 0,03 A |                         |             |           |                                              |
| 28<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | POCZEKALNIA 001                              |
| 29<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | SZATNIA 002                                  |
| 30<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x3          | 0,6       | KOMUNIKACJA 003<br>SZATNIA 011               |
| 31<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | WC 004;005                                   |
| 32<br>P302 25-30-A<br>Δ J= 0,03 A |                         |             |           |                                              |
| 33<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x3          | 0,6       | LOGOPEDA 006                                 |
| 34<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x3          | 0,6       | SEKRETARIAT 007                              |
| 35<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | DYREKCJA 008                                 |
| 36<br>P302 25-30-A<br>Δ J= 0,03 A |                         |             |           |                                              |
| 37<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x4          | 0,8       | POKÓJ NAUCZYCIELI 010                        |
| 38<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | MAG. SPRZĘTU 014                             |
| 39<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | WC 012;013                                   |
| 40<br>S 311 B-16                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x2          | 0,4       | WC 019<br>POM. PORZĄDKOWE 018                |
| 41<br>P304 25-30-A<br>Δ J= 0,03 A |                         |             |           |                                              |
| 42<br>S 313 B-10                  | YDY 3x 2,5 <sup>2</sup> | x5          | 0,01      | BATERIA UMYWALKOWA<br>WC 004;005;012;013;019 |

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

Budynek przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej we Wręczycy Wielkiej

lokalizacja inwestycji :

działki numer: 415/3, 415/5 i 1001 obręb Wręczyca Wielka ul. Sportowa

branża:

jednostka projektowa : SSCARCHITEKCI sp. z o. o.  
[dawniej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci, Spółka partnerska]  
31-215 Kraków, ul. Solskiego 1/10  
biuro@sscarchiteci.pl

główny projektant :  
arch. Paweł Szumielewicz  
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej

projektant :  
inż. Marian Prażmowski  
UAN-Upr. 273/87

sprawdzający :  
inż. Andrzej Ogorzałek  
NR.Upr.224-Km /72

opracowujący :  
Bartosz Prażmowski

faza projektu : data opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY 2015.05.30

nazwa rysunku : skala rysunku :

SCHEMAT IDEOWY -  
TABLICY TB 1/1

numer rysunku :  
E 02/2