


Nawiew	Wywiew	Nawiew	MCKS023135R-PFCPRWHVF+AD+FC+A		
Wydatek m³/h		Wywiew	MCKS022635L-PFCPRVF+AD+FC+A		
3048	2548	106888	<b>KLIMOR S.A.</b>	<b>Oferta 9115</b>	Poz. of. X
Ciśnienie dysp. Pa			B.Krzywoustego 5	Ozn. proj. NW7	Ilość 1
350	350		81-035 Gdynia	Klient	
			58 783 9999	Obiekt	PRZEDSZKOLE
			klimor@klimor.pl	Miasto	WRĘCZYCA WIELKA
			www.klimor.pl		
V 5.2.16		73112	Opracował:	Janusz Dziarkowski	Klimor

106888		<b>KLIMOR S.A.</b> B.Krzywoustego 5 81-035 Gdynia 58 783 9999 klimor@klimor.pl www.klimor.pl	Oferta <b>9115</b> Ozn. proj. NW7 Klient Obiekt PRZEDSZKOLE Miasto WRĘCZYCA WIELKA Data 2014-05-08	Poz. of. X Ilość 1
V 5.2.16	73112	Opracował: Janusz Dziarkowski Klimor		

<b>Nawiew MCKS023135R-PFCPRWHVF+AD+FC+A</b>			
Wydatek 3048 m³/h	Ciśnienie dysp. 350 Pa		

<b>Przepustnice i króćce wlotowe</b>	<b>1 Pa</b>
--------------------------------------	-------------

<b>Filtr</b>	<b>132 Pa</b>
Spadek ciśnienia powietrza Zestaw filtrów P.FLR EU-5	
obliczeniowy 132 Pa	
filtr czysty 63 Pa	
filtr brudny 200 Pa	
Prędkość w oknie filtra 2,3 m/s	

<b>Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy</b>	<b>381 Pa</b>
<b>Nawiew</b>	<b>Wywiew</b>
Pow. wlot -20/100 °C/%	Pow. wlot 20/30 °C/%
Pow. wylot 11,7/9 °C/%	Pow. wylot -15,4/98,6 °C/%
Opory obliczeniowe 381 Pa	Opory obliczeniowe 308 Pa
Prędkość w oknie wym. 2,6 m/s	Prędkość w oknie wym. 2,1 m/s
Moc 35,1 kW	Sprawność 88,6 %
Sprawność 79,3 %	Wymiennik CPR1_MCK02


<b>Nagrzewnica wodna</b>	<b>118 Pa</b>
Wymiennik WCL2_MCK02	Króćce R3/4"
Wydatek: 3048 m³/h	Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 6,7/9 °C/%	Temperatura czynnika 55/40 °C/°C
Powietrze wylot 22/3 °C/%	Przepływ czynnika 0,91 m³/h
Moc 15,6 kW	Spadek ciśnienia 2,5 kPa
Opory przepływu 118 Pa	Pojemność wymiennika 2,37 dm³
Wsp. obciążenia 0,64	
Prędkość w oknie wym. 3,2 m/s	

<b>Wentylator</b>	
WENTYLATOR VF1_MCK02a	
Wydatek 3048 m³/h	Ciś. dynam. 72 Pa
Opory przepływu 350 Pa	Ciś. stat. 982 Pa
Obroty 3621 1/min	Ciś. całk. 1054 Pa
Moc na wale 1,15 kW	Sprawność 77,5 %
Moc obliczeniowa 1,08 kW	
	Moc 1,5 kW
	Obroty 2840 1/min
	Częstotliwość 63 Hz
	SFP 1,479kW/m³/s
	Przetwornik częstotliwości F.CVTR_1,50
	Napięcie prądu x230/3x230V
Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB	
Wlot dB 71,2 67,4 70,5 77,5 71,8 71,4 68,8 65,1 81	
Wylot dB 73 71,9 75,7 81,4 83 81,3 75,9 70,6 87,7	

<b>Przepustnice i króćce wylotowe</b>	<b>0 Pa</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Wywiew MCKS022635L-PFCPRVF+AD+FC+A</b>			
Wydatek 2548 m³/h	Ciśnienie dysp. 350 Pa		

<b>Przepustnice i króćce wlotowe</b>	<b>0 Pa</b>
--------------------------------------	-------------

106888		<b>KLIMOR S.A.</b> B.Krzywoustego 5 81-035 Gdynia 58 783 9999 klimor@klimor.pl www.klimor.pl	Oferta <b>9115</b> Ozn. proj. NW7 Klient Obiekt PRZEDSZKOLE Miasto WRĘCZYCA WIELKA Data 2014-05-08	Poz. of. X Ilość 1
V 5.2.16		73112		
Opracował: Janusz Dziarkowski Klimor				

Filtr			122 Pa
Spadek ciśnienia powietrza			Zestaw filtrów P.FLR EU-5
obliczeniowy	122	Pa	
filtr czysty	44	Pa	
filtr brudny	200	Pa	
Prędkość w oknie filtra	1,9	m/s	

Wentylator																
WENTYLATOR				VF1_MCK02a												
Wydatek	2548	m³/h		Ciś. dynam.		50	Pa		Moc	1,5	kW		Napięcie	3x400/50	V/Hz	
Opory przepływu	350	Pa		Ciś. stat.		780	Pa		Obroty	2840	1/min		Nat. prądu	3,13	A	
Obroty	3167	1/min		Ciś. całkow.		830	Pa		Częstotliwość	55	Hz		Obroty maks.	3920	1/min	
Moc na wale	0,76	kW		Sprawność		77,4	%		SFP	1,114	kW/m³/s		Częstotl. maks.	69	Hz	
Moc obliczeniowa	0,68	kW								Przetwornik częstotliwościF.CVTR_1,50 Napięcie prądu1x230/3x230V						
Hałas	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB							
Wlot	dB	67,9	65,2	69,8	73,4	69,2	67,4	65,3	61,8	77,8						
Wylot	dB	69,9	68,9	74,7	77,3	79,8	76,5	71,4	66	84,1						

Przepustnice i króćce wylotowe	0 Pa
--------------------------------	------

#### Poziom mocy akustycznej urządzenia

Częstotliwość Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Suma
Wlot nawiewu dB	69,2	65,4	67,5	75,5	67,8	67,4	62,8	59,1	78,3
dB(A)	43	49,3	58,9	72,3	67,8	68,6	64	58	75,3
Wylot nawiewu dB	73	71,9	75,7	81,4	83	81,3	75,9	70,6	87,7
dB(A)	46,8	55,8	67,1	78,2	83	82,5	77,1	69,5	87,1
Wlot wyciągu dB	66,9	64,2	68,8	72,4	67,2	65,4	63,3	59,8	76,5
dB(A)	40,7	48,1	60,2	69,2	67,2	66,6	64,5	58,7	73,6
Wylot wyciągu dB	69,9	68,9	74,7	77,3	79,8	76,5	71,4	66	84,1
dB(A)	43,7	52,8	66,1	74,1	79,8	77,7	72,6	64,9	83,1


#### Poziom mocy akustycznej na zewnątrz urządzenia

dB	61,7	60,7	58,2	47,8	49,7	53,5	45,2	25,9	65,7
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz urządzenia w odległości 1m \*

dB(A)	31,8	40,9	45,9	40,9	46	51	42,7	21,1	54
-------	------	------	------	------	----	----	------	------	----

\* orientacyjne dane ciśnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

106888		<b>KLIMOR S.A.</b> B.Krzywoustego 5 81-035 Gdynia 58 783 9999 klimor@klimor.pl www.klimor.pl	Oferta <b>9115</b> Ozn. proj. NW7 Klient Obiekt PRZEDSZKOLE Miasto WRĘCZYCA WIELKA Data 2014-05-08	Poz. of. X Ilość 1
V 5.2.16		73112		
Opracował: Janusz Dziarkowski Klimor				


**Nawiew MCKS023135R-PFCPRWHVF+AD+FC+A**

**Wywiew MCKS022635L-PFCPRVF+AD+FC+A**

### **Lista automatyki PRCS 66 EXHAUST.TEMP**

Lp	nazwa	typ	ilość
1	Czujnik temperatury kanałowy	MCK TEMP.SNR DUCT	3
2	Czujnik temperatury pomieszczeniowy	MCK TEMP.SNR ROOM	1
3	Presostat różnicowy	MCK ALL DFF.PRSS.GG	3
4	Termostat przeciwwamrozeniowy	MCK 1-3 A.FROST.THMST 2m	1
5	Zawór trójdrogowy	MCK 3W.VALVE 6,3	1
6	Falownik	MCK 1-14 F.CVTR 1,5	2
7	Sterownica automatyki	CG MCKS NW11-1/400	1
8	Wkładka bezpiecznikowa	1-14 FUSE gG 32A type10x38	1
9	Wkładka bezpiecznikowa	1-14 FUSE gG 32A type10x38	1
10	Siłownik przepustnicy	MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5	1
11	Siłownik przepustnicy	MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4	1
12	Siłownik przepustnicy	MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5	1

## Układ automatyki zespołu nawiewno-wywiewnego z krzyżowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą wodną



### Specyfikacja dostawy:

Lp.	Opis	Pozycja na schemacie	Ilość (szt.)
01	Kanałowy czujnik temperatury	1, 13, 14	3
02	Presostat	5, 7, 12	3
03	Termostat przeciwwzmożeniowy	10	1
04	Siłownik przepustnicy ON/OFF ze sprężyną	3	1
05	Siłownik przepustnicy ON/OFF	2	1
06	Siłownik przepustnicy 0-10V	6	1
07	Zawór trójdrogowy nagrzewnicy z siłownikiem 0-10V	8	1
08	Falownik silnika wentylatora – dostarczany luzem	4, 11	2
09	Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V		1
10	Panel zdalnego sterowania	17	1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

### Nastawa parametrów pracy centrali z rozdzielnicą lub kasety sterowniczej.

1. Czujnik temperatury zewnętrznej To (1) zezwala na „gorący start” układu w zależności od temperatury zewnętrznej.
2. Przepustnice otwierają się przy starcie wentylatorów.
3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodącego czujnika temperatury Tw (14) sterującego pracą przepustnic obejścia wymiennika krzyżowego oraz nagrzewnicą wodną. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/min temperaturę nawiewu.
4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.
5. Zabezpieczenie wymiennika krzyżowego przed zaszronieniem – presostat (7). Wzrost ciśnienia powyżej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje płynne otwarcie przepustnicy obejścia wymiennika krzyżowego.
6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem – termostat Tz (10). Spadek temperatury powietrza poniżej nastawy otwiera zawór nagrzewnicy na 100%, zamyka przepustnice, wyłącza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie układu – po skasowaniu awarii.
7. Regulacja wydajności powietrza (przebiegiem częstotliwości).

### Właściwości dodatkowe układu:

- Praca układu według kalendarza – temperatura, wydajność, tryb pracy
- Informacje o stanach alarmowych
- Zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem
- Możliwość pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/
- Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napięciu 1X230V 50 Hz

OPCJE – patrz rozdział „OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTOMATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego
- Utrzymanie stałego wydatku

## Ogólne zasady pracy automatyki:

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami układu central nawiewnych odbywa się ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownicą.
2. Praca wymienników w kaskadzie: w pierwszej kolejności załącza się recyrkulacja lub wymiennik ciepła a następnie nagrzewnica/chłodziła.
3. W przypadku układów z nagrzewnicą wodną, w okresie grzewczym zdefiniowanym temperaturą zewnętrzną, realizowany jest tzw „gorący start” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się na 100% zawór nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po ustawionej zwłoce – załączają się wentylatory i zaczynają się otwierać przepustnice.
4. W przypadku układów z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej kolejności wyłącza się nagrzewnica, a po ustawionej zwłoce- wentylatory i zaczynają się zamykać przepustnice.
5. Układy z nagrzewnicą wodną wyposażone są w przepustnicę nawiewu z siłownikiem ze sprężyną zwrotną.
6. Układy z nagrzewnicami i/lub chłodziłkami wodnymi wyposażone są w zawory trójdrogowe mieszające. Sposób montażu węzła zasilającego nagrzewnice/chłodziłnice winien być identyczny z rozwiązaniami przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.
7. Po zaniku napięcia lub awaryjnym wyłączeniu zasilania, układ central nawiewnych zapamiętuje ostatni (poprzedzający wyłączenie) algorytm pracy. Po przywróceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.
8. Sterowanie temperaturą w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodący, którym może być:
  - a) czujnik temperatury nawiewu
  - b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
  - c) czujnik temperatury wyciągu

Ze względu na algorytm sterowania i możliwość oszczędności energii, każdy układ nawiewny z komorą mieszania oraz układ nawiewno-wywiewny z recyrkulacją i/lub odzyskiem ciepła, musi być wyposażony w czujnik temperatury wywiewu – niezależnie od wyboru czujnika wiodącego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika wiodącego, zaleca się stosowanie również czujnika temperatury nawiewu.
9. Każdy układ automatyki central nawiewnych wyposażony jest w styk bezpotencjałowy do współbieżnego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciągowym.
10. Układy z chłodziłą DX wyposażone są w dwa styki bezpotencjałowe, umożliwiające sterowanie chłodziłą dwustopniową.
11. Każdy układ automatyki central nawiewnych może być dodatkowo wyposażony w:
  - a) układ utrzymania stałego wydatku powietrza – dodatkowe (jeden dla układów SCS i dwa dla pozostałych) przetworniki ciśnienia;
  - b) sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego – dodatkowy presostat;
  - c) układ utrzymania stałego wydatku i sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego.
12. W każdym układzie wyposażonym w nagrzewnicę gazową – moduł gazowy posiada własną automatykę z algorytmem, zabezpieczającą jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są w dokumentacji modułu. Moduł zasilany 230V, osobnym przewodem.
13. Centrale wyciągowe – dwubiegowe z możliwością sterowania sygnałem z czujników CO/LPG.
14. Układy chłodnicze i pompy ciepła występują w poniższych wariantach:
  - układy tylko chłodzące – układ CM sterowany włącz/wyłącz
  - pompa ciepła – układ HPM sterowany włącz/wyłącz
  - pompa ciepła – układ HPM.H.BPS – sterowany płynnie
15. Automatyka układu pompy ciepła HPM lub układu chłodniczego CM składa się z jednej lub dwóch rozdzielnic sterujących (patrz tabela w punkcie 17) oraz jednego modułu zasilającego. Na automatykę składają się:
  - rozdzielnica sterująca ze sterownikiem PLC zawierającym algorytm pracy układu chłodniczego lub pompy ciepła
  - moduł zasilający układ chłodniczy lub pompę ciepła


Do modułu zasilającego należy doprowadzić oddzielne zasilanie 3x400V.
16. Moduł sterujący układów chłodniczych CM lub pompy ciepła HPM dostarczany jest okablowany w zakresie podłączenia do układu chłodniczego lub pompy ciepła. Okablowanie i montaż modułu zasilającego może być wykonane przez Klimor, ale jest dodatkowo płatne.
17. Liczbę rozdzielnic sterujących wymaganą dla danego układu chłodniczego/pompy ciepła przedstawia tabela.

Typ układu chłodniczego			Ilość rozdzielnic sterujących
HPM40	CM40	HPM.H.BPS40	1
HPM60	CM60	HPM.H.BPS60	1
HPM80	CM80	HPM.H.BPS80	1
HPM120	CM120	HPM.H.BPS120	1
HPM160	CM160	HPM.H.BPS160	1
HPM200	CM200	HPM.H.BPS200	1
HPM250	CM250	HPM.H.BPS250	1
HPM300	-	-	1
HPM350	-	-	2
HPM450	-	-	2
HPM550	-	-	2
HPM650	-	-	2
HPM800	-	-	2
HPM1000	-	-	2

18. Układy chłodnicze CM i pompy ciepła pracują wyłącznie przy maksymalnej wydajności centrali.
19. Układy z nagrzewnicą elektryczną wyposażone są w oddzielny moduł sterujący nagrzewnicą. Zasilanie 3 x 400V, odrębnym przewodem.

**Schematy dodatkowego wyposażenia:****Układ utrzymania stałego wydatku powietrza**

Utrzymanie stałego wydatku wentylatora (lub wentylatorów w układach nawiewno-wyciągowych). Przetwornik ciśnienia reguluje poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymując stałą wielkość ciśnienia, niezależnie od zmiany oporów przepływu powietrza.

**Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego**