



H1	Lampka sygnalizacyjna	L301-4	3	Legrand
T1	Transformator bezpieczeństwa 230/24V, 63 VA		1	Legrand
K1-K5	Stycznik SM 320 "2z", 16A	SM 320 230-22	5	Legrand
F9	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 3-bieg.	S 313 B-16	1	Legrand
F8	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	1	Legrand
F7	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	1	Legrand
F6,F10,F11	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	3	Legrand
F1-F5	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. C, 1-bieg.	S 311 C-6	5	Legrand
Q2-Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, II=30 mA, 4-bieg.	P304 25-30-A	2	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg,+WV	FRX 303 63	1	Legrand
	Obudowa p.l., z drzwiczkami metalowymi, IP40, 3x12 mod.	RWN 3x12	1	Legrand
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOŚĆ	PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW - ROZDZIELNICA TK				
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT				

<b>"ELTIS"</b>		Częstochowa, ul. Warszawska 125	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		tel.:34 366 95 65; 502 312 216	

Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA W PILE PIERWSZEJ NR 4	Skala	--
adres	42-134 TRUSKOLASY, PŁA PIERWSZA NR 4, DZ. NR EWID. 88		
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA TK I SCHEMAT INSTALACJI	Nr rys.	9
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.	SLK/5430/PWOE/14
Sprawił	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	FT-83861/105/1552/82
			12.2014