




二



|                                     |   |               |       |           |
|-------------------------------------|---|---------------|-------|-----------|
| H1                                  | Lampka sygnalizacyjna                               | L301-4        | 4     | Legrand   |
| K1                                  | Stycznik "2Z", 16A, 230 V                           | SM 320 230-2z | 1     | Legrand   |
| F11-F8, F15, F16                    | Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.      | S 311 B-16    | 10    | Legrand   |
| F9, F12                             | Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. C, 3-bieg.      | S 313 C-16    | 2     | Legrand   |
| F10                                 | Wyłącznik nadprądowy 20 A, charakt. B, 3-bieg.      | S 313 B-10    | 1     | Legrand   |
| F11                                 | Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 3-bieg.      | S 313 B-16    | 1     | Legrand   |
| F13                                 | Wyłącznik nadprądowy 20 A, charakt. C, 1-bieg.      | S 311 C-20    | 1     | Legrand   |
| F14                                 | Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. C, 3-bieg.       | S 313 C-6     | 1     | Legrand   |
| F17                                 | Wyłącznik nadprądowy 25 A, charakt. B, 3-bieg.      | S 313 B-25    | 2     | Legrand   |
| F18                                 | Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.      | S 311 B-10    | 1     | Legrand   |
| F19, F20                            | Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.       | S 311 B-6     | 2     | Legrand   |
| Q3, Q5                              | Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, IΔn=30 mA, 4-bieg. | P304 40-30-A  | 3     | Legrand   |
| Q2, Q4, Q6                          | Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, IΔn=30 mA, 4-bieg. | P304 25-30-A  | 2     | Legrand   |
| Q1                                  | Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg.   | FR 303 63     | 1     | Legrand   |
| OZN.                                | Obudowa n.l. z drzwiczkami, IP55, 4x24 mod.         | XL3-160-4x24  | 1     | Legrand   |
| NAZWA ELEMENTU                      |   | TYP           | ILUŚĆ | PRODUCENT |
| WYKAZ ELEMENTÓW - ROZDZIAŁNICZA T1  |   |               |       |           |
| SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT |   |               |       |           |



|   |  |   |  |                          |
|---|--|---|--|--------------------------|
|  | <b>"ELITIS"</b><br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> |   | Częstochowa, ul. Warszawska 125<br>tel.: 34 366 95 65; 502 312 216 |                          |
|   | Nazwa obiektu i adres<br>Przedmiot rysunku     | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA W PILE PIERWSZEJ NR 4<br>42-134 TRUSKOLASY, T1 I SCHEMAT INSTALACJI |  | Skala<br>--<br>Nr rys. 6 |
| Projektował mgr inż. Szymon Szmidt  | Instal. elektr.                                | SLK/5430/PWOE/14  | 12.2014  |                          |
| Sprawdził inż. Tadeusz Szmidt   | Instal. elektr.                                | FT-83661/105/552/82   | 12.2014  |                          |