

LEGENDA	
	oprawa sufitowa, z kloszem
	oprawa liniowa, przemysłowa, szczelna
	oprawa szczelna, ścienna
	oprawa sufitowa
	oprawa ośw. ewakuacyjnego, kierunkowa, 1h, autotest, tryb ciągły
	oprawa ośw. ewakuacyjnego, 1h, autotest, tryb awaryjny
	łącznik oświetlenia IP20, krzyżowy/schodowy/pojedynczy/grupowy
	łącznik oświetlenia IP44, schodowy/pojedynczy/grupowy
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 44, pojedyncze/wielokrotne
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 20, pojedyncze/wielokrotne
	gniazdo teleinformatyczne
	przycisk zdlanego wyłączenia wyłącznika głównego
	domofon
	kamera wewnętrzna/zewnętrzna telewizji dozorowej

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A – oprawa nastropowa, szyba opalowa, IP20, 44W, LED, 3000K, 3900 lm, np. UNI LED (PXF LIGHTING)
B – oprawa nastropowa/zwieszakowa, przemysłowa, szczelna, IP65, 45W, LED, 3000K, 4250 lm, np. FIBRA LED (PXF LIGHTING)
E – oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP65, 26W, LED, 3000K, 2400 lm, np. MODENA LED (PXF LIGHTING)
F – oprawa ścienna, szczelna, IP54, 10W, LED, 3000K, 483 lm, np. MODENA MINI LED (PXF LIGHTING)
Hc – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa / naścienna, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED np. AXN (AWEX)
Hs – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP20, 3W, LED np. LOVATO N (AWEX)
Hn – oprawa piktogramowa ośw. ewakuacyjnego, z modułem awaryjnym 1h, autotest, tryb ciągły, IP20, LED, np. VIP MASTER PANEL (PXF LIGHTING)
Hz – oprawa piktogramowa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa / naścienna, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 2W, LED np. STAR (PXF LIGHTING)

Oznaczenie urządzeń
WL - wentylator łazienkowy kanałowy
RZS - rozdz. zasil.-sterująca centrali wentylacyjnej
WL - wentylator łazienkowy kanałowy
WN - wentylator nawiewny centrali went.
WD - wentylator dachowy (wyciąg okapu)
PN - napęd podnośnika dla osób niepełnosprawnych
Ozn. urządzeń kuchennych wg technologii kuchni

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA			Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.:34 366 95 65; 502 312 216		
Nazwa obiektu i adres	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA W PILE PIERWSZEJ NR 4 42-134 TRUSKOLASY, PIŁA PIERWSZA NR 4, DZ. NR EWID. 88				Skala 1:100
Przedmiot rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER				Nr rys. 3
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elektr.	SLK/5430/PWOE/14	12.2014	
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elektr.	FT-83861/105/1552/82	12.2014	