



T2



Ilość odb. lub ozn.	8	6	1	11	WL	12
Moc zainst. [kW]	1,6	1,2	3,0	0,31	0,06	0,29
Nr pomieszczenia	0.1 0.5 0.6 0.9 0.12 zewnqtrz	0.2 0.3 0.4	zewnqtrz	0.2 0.3 0.4 0.5	0.2 0.4 0.5	0.1 0.6 0.9 zewnqtrz
Ozn. obwodu	G1	G2	G3			

H1	Lampka sygnalizacyjna	L301-4	3	Legrand
F4,F5	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charkt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	2	Legrand
F3	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charkt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	1	Legrand
F1,F2	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charkt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	2	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, IΔ=30 mA, 4-bieg.	P304 25-30-A	2	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg.	FR 303 63	1	Legrand
	Obudowa p.t., z drzwiczkami izolacyjnymi, IP40, 2x18 mod.	Ekinox TX	1	Legrand
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOŚĆ	PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW - ROZDZIELNICA T2				
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT				



	"ELTIS"		Częstochowa, ul. Warszawska 125	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA		tel.:34 366 95 65; 502 312 216	
Nazwa obiektu i adres	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA W PILE PIERWSZEJ NR 4 42-134 TRUSKOLASY, PIŁA PIERWSZA NR 4, DZ. NR EWID. 88			Skala -
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA T2 I SCHEMAT INSTALACJI			Nr rys. 7
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elekt.	SLK/5430/PWOE/14	12.2014
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elekt.	FT-83861/105/1552/82	12.2014