

Wręczyca Wielka, 21.04.2015.

GK.6342.26.2015.

P. Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42- 133 Wręczyca Wielka

**dot.: warunków technicznych przyłącza wod - kan do projektowanego
budynku przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Sportowa
nr ewid. dział. 415/3**

1. Do projektowanego budynku przedszkola wybudować odcinek sieci wodociągowej z rur PE 110 i zakończyć hydrantem.
Przed podłączeniem wykonać przewiert pod drogą z rurą ochronną.
Ciśnienie w sieci około 3,0 atm.
Wcinkę wykonać z istniejącego wodociągu PCV Ø110 w ul. Sportowej.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem. Przyłącz wykonać z rury PE Ø 50.
3. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia.
4. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PCV Ø 160 od istniejącej studzienki rewizyjnej w ul. Sportowej lub za pomocą trójnika i zakończyć studzienką (przykanalikiem) w głąb działki około 5mb. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciw-zalewowych na instalacji wewnętrznej.

Wszelkie prace przy wodociągu i kanalizacji uzgodnić z tutejszym Urzędem.

Z up. Wójta Gminy
mgr Waldemar Sołtyś
podinspektor ds. wod.-kan.