

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA**

Obiekt: **ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY**

Lokalizacja: **Węglowice, ul. Szkolna  
działka nr ewid. 79/4**

Inwestor: **Gmina Wręczyca Wielka  
42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1**

Kod CPV:

grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

**Kłobuck, sierpień 2015r.**

# **1. Wstęp**

## **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową i przebudową budynku szkoły w Węglowicach.

## **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## **1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymienionych w pkt. 1.1.

## **1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 9 ST.

## **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami.

Część opisowa i rysunki zawarte w projekcie budowlanym, są elementami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzi próby, regulacja i uruchomienie urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów, oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

# **2. Materiały**

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien poinformować nadzór inwestorski o proponowanych źródłach otrzymania wyrobów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

#### Odbiór materiałów na budowie

- Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, atestów, kart gwarancyjnych należy dostarczać wraz tymi dokumentami.
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości, mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

#### Składowanie materiałów na budowie

- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych, na skutek wpływu czynników zewnętrznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

### 3. Sprzęt

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą realizację robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie, harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

### 4. Transport

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie, harmonogramie robót.

## **5. Wykonanie robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami.

Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Montaż wyrobów, urządzeń wykonywać w sposób przewidziany przez producenta.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.

## **6. Kontrola jakości robót**

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach.

## **7. Obmiar robót**

Obmiar robót obejmuje całość inwestycji i będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w wycenionym ślepym kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane należy poprawić na piśmie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

## **8. Odbiór robót**

Etapy odbiorów:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

- Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
- Odbiór końcowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- Odbiór ostateczny - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

## 9. Normy związane

**PN-HD 60364** Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

**N SEP-E-001** Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

**PN-EN 12464** Światło i oświetlenie.

**PN-EN 60598** Oprawy oświetleniowe.

**PN-EN 1838** Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

**PN-E-90056** Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

**PN-EN 60445** Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

**PN-EN 60529** Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

**PN-E-08501** Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

**PN-N-01256** Znaki bezpieczeństwa.