


PRZEPOMPOWNIĄ PRZYDOMOWĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH



OZNACZENIA:

Elementy pompowi:

- ① - pompa z urządzeniem do montażu stacjonarnego - kpl. 1
- ② - zawór zwrotny kulowy DN32 gwint. - szt. 1
- ③ - zawór odchylający kulowy DN32 gwint. - szt. 1
- ④ - kolano 90° DN32 stal nierdzewna 42,4x2 gwint. - szt. 1
- ⑤ a+b - króciec stal nierdzewna DN32 (42,4x2) gwint. - szt. 2
- ⑥ - polimerobetonowy zbiornik pompowni $\phi 800$ mm z płytą przykrywającą kl. B do 125 kN wraz z drabinką eksploatacyjną - kpl. 1
- ⑦ - króciec $\phi 100$ mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1

■ POMPA

ABS PIRANHA 08 W - szt. 1

■ PARAMETRY PRACY

wydajność $Q=1,4-1,6 \text{ l/s}$
wysokość podnoszenia $H=9,5-7,0 \text{ m}$
nominalna moc silnika pompy $P_n=1,0 \text{ kW}$

BTO - PROTECT Biuro Projektowo - Usługowe s.c. Walsztarnia Ziemlewska 10 45 - 061 Opole, ul. Kiełkowska 39		Nazwa i adres placu budowy: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Boi Zapiski - etap II.	
SCHEMAT przepompiwni przydomowych		GMINA MIECISZEWA	
Przebieg graniczny:		Brutto : antena	Przebieg
		Stanowisko dokumentacji :	
Wykonawcy	Imię i nazwisko	Numerum	Data
Projektuje	mgr inż. WALDEMAR ZAMBERSKI	205644CP	2006-06-06
St. Asp. Geolagnia	mgr inż. M. OLSEWSKA		2006-06-06
Stwierdzający	mgr BOGDAN DOLIC	160944CP	2006-06-06
Stalek :	Numerum :	Numerum :	Numerum :
	4.		