

Wręczyca Wielka 16.05.2016 r.

BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe s.c.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec


z siedzibą 45-061 Opole ul. Katowicka 39

Dotyczy: Warunki wykonania kanalizacji sanitarnej w m. Hutka gmina Wręczyca Wielka.

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Hutka Gmina Wręczyca Wielka ustala następujące warunki wykonania przedmiotowej inwestycji:

1. Sieć kanalizacyjna w ulicach gminnych z rur PVC litych jednobarwnych. Studnie na sieci żelbetowe o średnicy 1200 mm. Przewierty na sieci z rur kamionkowych przeciskowych wykonane metodą mikrotunelingu.
2. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC litych jednobarwnych, studnie na posesjach betonowe o średnicy 1000 mm, z wyłączeniem przyłączy planowanych do wykonania przewiertem z rur kamionkowych przeciskowych metodą mikrotunelingu w drogach powiatowych – zgodnie z ich warunkami.
3. Przyłącza kanalizacyjne w drogach powiatowych należy wykonać zgodnie z warunkami Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, przyłącza na drogach gminnych należy wykonać rozkopem (w wykopie otwartym) z rur PVC litych jednobarwnych.
4. Warunki dla przepompowni ścieków:
  - wszystkie 3 przepompownie ścieków mają być wyposażone w stacje dezodoryzacji ścieków
  - przepompownię ścieków przy ul. Głównej należy zaprojektować z nadbudową ze stacjonarnych agregatem prądotwórczym.
5. Odtworzenia dróg:
  - odtworzenie dróg powiatowych należy wykonać zgodnie z warunkami właściciela czyli Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

- odtworzenie dróg gminnych: wykonać warstwę wyrównawczą na szerokości 2 m (na całej długości kanalizacji sanitarnej) oraz warstwę ścierną na całej szerokości drogi o grubości 5 cm.

W C O F T  
  
Henryk Krawczyk