

Nr GK.271.03.2015.B

ZAWIADOMIENIE
o dokonaniu zmian w siwz

**Dotyczy: ogłoszonego w dniu 22 kwietnia 2015 roku pod numerem 91454 - 2015
przez Gminę Wręczyca Wielka postępowania przetargowego na:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Truskolasy w ciąg ulic Bursztynowej,
Jaśminowej i Akacjowej.”**

Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale 2 opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje: otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę sieci wodociągowej w miejscowości Truskolasy w ciąg ulic Bursztynowej, Jaśminowej i Akacjowej.

W zakres robót wchodzi wykonanie sieci wodociągowej \varnothing 125/11,4 PE mm wody pitnej o długości 703,00 mb oraz 73,00 mb przewiertu sterowanego z rury \varnothing 125/11,4 PE RC

Projektowana sieć wodociągowa będzie łączyła w systemie pierścieniowym dwa wodociągi \varnothing 160 PCV w ul. Piaskowej (włączenie w dwóch miejscach W1, W6) oraz \varnothing 200 PCV w poboczu ul. Cmentarnej (W3). Włączenia nastąpią poprzez zabudowanie trójników \varnothing 150/100 żel i \varnothing 200/100 żel i \varnothing 200/100 mm z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą zasuwy odcinające oraz hydranty podziemne. Rozmieszczenie projektowanej armatury pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej, profilu podłużnym i schemacie węzłów montażowych.

Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę przyszłych mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociągu lokalizację hydrantów przeciwpożarowych podziemnych \varnothing 80 mm.

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 776,00mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki:

- Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar robót będący elementem pomocniczym przy wycenie prac
- Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Załącznik Nr 4 do SIWZ Dokumentacja projektowa


W/w dokumenty stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (rozwiązania równoważne). W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia negatywna będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”

Powyższą zmianę należy uwzględnić również w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.



WÓJT
mgr inż. Marek Krawczyk