

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka:

www.bip.wręczyca.wielka.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowę wodociągu do budynków mieszkalnych

przy ulicy Szkolnej w miejscowości Kalej

opublikowanego w BZP pod nr 36128 z dnia 18.02.2016 r

Budowę wodociągu w miejscowości Klepaczka

opublikowanego w BZP pod nr 36766 z dnia 18.02.2016 r

Budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa

opublikowanego w BZP pod nr 39568 z dnia 23.02.2016 r

W toku prowadzone postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego – dotyczy wszystkich trzech postępowań. Jeżeli tak to proszę o podanie cen za zajęcie: jezdni, pobocza, zieleńca, innych w odniesieni za 1m² zajętej powierzchni?

Odpowiedź 1

Inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy wodociągu w pasie drogi gminnej dr-106 w msc. Klepaczka oraz ulicy Szkolnej w msc. Kalej.

Inwestor nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy wodociągu w pasie drogi gminnej, ulicy Czereśniowej z uwagi, iż jest to pozyskany i nowo wydzielony pas drogowy, w którym zakończono etap projektowania sieci oraz dróg.

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/171/12 z dnia 29.03.2012 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka, stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, podczas prowadzenia robót budowlanych wynoszą:

- a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości włącznie – 5,00 zł
- b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości – 8,00 zł
- c) za zajęcie 1 m² chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, pobocza – 4,00 zł
- d) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.

Pytanie 2

Czy Inwestor będzie pobierał opłaty za zużytą wodę potrzebną do płukania sieci wodociągowej. Jeżeli tak to proszę o podanie cen w odniesieni za 1m³ pobranej wody?

Odpowiedź 2

Inwestor nie będzie pobierał opłaty za zużytą wodę potrzebną do płukania sieci wodociągowej.

Pytanie 3

Czy Inwestor wyraża zgodę na zmianę rur ochronnych z rur 250 stal na rury 225PE SDR 17 na zadaniu w miejscowości Klepaczka?

Odpowiedź 3

Inwestor nie wyraża zgody na zmianę rur ochronnych z rur 250 stal na rury 225PE SDR 17


Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów wodociągowych w technologii bezwykopowej /metoda przewiertu sterowanego/ z wykorzystaniem rur PE RC?

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rurociągów wodociągowych w technologii bezwykopowej /metoda przewiertu sterowanego/ z wykorzystaniem rur PE RC jedynie w przypadku budowy wodociągu w miejscowości Kalej, ul. Szkolna oraz w przypadku budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa, natomiast nie wyraża zgody na wykonanie rurociągów wodociągowych w technologii bezwykopowej /metoda przewiertu sterowanego/ z wykorzystaniem rur PE RC w przypadku budowy wodociągu w miejscowości Klepaczka.

Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ oraz informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

W O J T

Marcin Krawczyk