

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka:  
[www.bip.wręczyca.wielka.pl](http://www.bip.wręczyca.wielka.pl)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :  
**Budowę wodociągu w miejscowości Klepaczka**  
opublikowanego w BZP pod nr 36766 z dnia 18.02.2016 r

**W toku prowadzone postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień:**

### Pytanie 1

Czy zamawiający może sprecyzować, jaki rodzaj łączenia rur przewiduje dla budowy wodociągu PE w miejscowości Klepaczka? W przedmiarze widnieje metoda doczołowa, natomiast w projekcie metoda elektrooporowa.

### Odpowiedź 1

Zamawiający dla budowy wodociągu PE w miejscowości Klepaczka, w celu łączenia rur, przewiduje metodę elektrooporową.

Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ oraz informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt  
  
mgr Andrzej Honiuk