

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

Budynek przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej we Wręczycy Wielkiej

lokalizacja inwestycji :

działki numer: 415/3, 415/5 i 1001 obręb Wręczyca Wielka ul. Sportowa

branża:
instalacje elektryczne

jednostka projektowa : SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
[dawniej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci, Spółka partnerska]
31-215 Kraków, ul. Solskiego 1/10
biuro@sscarchiteci.pl

główny projektant :
arch. Paweł Szumielewicz
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

projektant :
inż. Marian Prażmowski
UAN-Upr. 273/87

sprawdzający :
inż. Andrzej Ogorzałek
NR.Upr.224-Km /72

opracowujący :
Bartosz Prażmowski

faza projektu :
data opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY
2015.05.30

nazwa rysunku :
SCHEMAT IDEOWY -
TABLICY TB 1/10
skala rysunku :
numer rysunku :
E 11/1

TB 1/10

Aparatura	Przewody	Odb.	kW Moc	Nr. pomiesz
<div>PE N</div> <div>4xDEHN Guard</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div>	FR 303 100A	5 x LY 10 ²		ZASILANIE OD RG
	S 313 B-6	3 x L303		
	P302 25-30-A Δ J= 0,03 A			
	S 311 B-6	YDY 2x 1,5 ²	0,01	KOMUNIKACJA 055 CZUJNIK OBECNOŚCI
	S 311 B-10	SM416 16A	0,10	KOMUNIKACJA 055
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,07	WC 056; POM. PORZ. 057
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,11	POM SOCJAL 1 058
	P302 25-30-A Δ J= 0,03 A			
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,08	POM SOCJAL 2 059
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,1	WC 061;062
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,03	SZATNIA 063
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,07	WÓZKI 064; MAGAZYNEK 065
	P302 25-30-A Δ J= 0,03 A			
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,56	SALA RECHAB 060
	S 311 B-10	F&F AWZ-16A YDY 3x 2,5 ²	0,14	OŚW. ZEWNĘTRZNE
	S 311 B-10	YDY 3x 2,5 ²	0,03	OŚW. EWAKUACYJNE
	P302 25-30-A Δ J= 0,03 A			
	S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	0,8	KOMUNIKACJA 055 WC 056;061;062
	S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	0,6	SALA RECHAB. 060
	S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	0,6	POM SOCJAL 1 058
	S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	0,4	POM SOCJAL 2 059