

Wręczyca Wielka, dnia 25.11.2016r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka : [www.wręczyca-wielka.pl](http://www.wręczyca-wielka.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 338290 – 2016 z dnia 08.11.2016r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Okap wyciągowy indukcyjno-kompensacyjny - osobne opracowanie branżowe. Proszę o podanie producenta i dane techniczne okapu.

Odp.

Dobór odpowiedniego okapu leży po stronie wykonawcy. Okap kuchenny powinien zapewnić wyciąg oparów z pomieszczenia o powierzchni i kubaturze opisanej w tabeli na stronie 17 Opisu technicznego branży sanitarnej.

2. W SIWZ w pkt 6 jest mowa o wykonaniu prac dekoracyjno-wykończeniowych mających na celu spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w skład których wchodzi, min.:

- 1) wykonanie pasków naprowadzających w posadzce
- 2) paski naprowadzające na ścianach
- 3) tabliczki Braille'a
- 4) osłony grzejników
- 5) kolorowe obramowania drzwi

W przedmiarach robót brak jest wykonania powyższych zadań. W związku z tym proszę o podanie ilości poszczególnych robót lub uzupełnienie przedmiaru robót o powyższe roboty.

Odp.

Wszystkie informacje dotyczące wykonania wymienionych elementów udogodnień dla osób niepełnosprawnych zawiera STWiORB branży budowlanej na str. 7 i 8. Paski należy prowadzić po wszystkich ciągach komunikacyjnych. Tabliczki mają być montowane przy drzwiach każdego z pomieszczeń. Ilość osłon grzejników – tyle ile jest grzejników. Obramowania drzwi – na każdych drzwiach.

Wójt Gminy  
Wręczyca Wielka  
Henryk Krawczyk

