




OZNACZENIA

-  – Oprawa świetłówkowa 2x36W(3200lm), IP–65,
z modułem awaryjnym 1h, z autotestem, z termostatem,
strumień światła awaryjnego – min. 400lm
 – Łącznik schodowy, IP–44
 – Łącznik krzyżowy, IP–44
o1 – Oznaczenie numeru obwodu

ABE Log			PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12 tel. 509 024 274; NIP 574-187-30-20
Obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Węglowice, ul. Szkolna; działka nr 79/4	Data:	08.2015
Branża:	Elektroenergetyczna		
Rys. nr 4	OŚWIETLENIE - ELEWACJA		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Artur Bęben Upr. nr SLK/0878/POOE/05	Instalacje, sieci i urząd. elektr. b.o.	
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Kostrzanowski Upr. nr UAN-VIII-7342/156/94	Instalacje, sieci i urząd. elektr. b.o.	