




OZNACZENIA

-  - Oprawa świetlówkowa 2x36W(3200lm), IP-65,
z modulem awaryjnym 1h, z autotestem, z termostatem,
strumień światła awaryjnego - min. 400lm
 - Łącznik schodowy, IP-44
 - Łącznik krzyżowy, IP-44
o1 - Oznaczenie numeru obwodu

ABE Log

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12
tel. 509 024 274; NIP 574-187-30-20

Obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY Węglowice, ul. Szkolna; działka nr 79/4		Data: 08.2015
Branża:	Elektroenergetyczna		
Rys. nr 1	OŚWIETLENIE - PARTER		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Artur Bęben Upr. nr SLK/0878/POOE/05	Instalacje, sieci i urząd. elektr. b.o.	
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Kostrzanowski Upr. nr UAN-VIII-7342/156/94	Instalacje, sieci i urząd. elektr. b.o.	